

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 AL PRIMER TRIMESTRE

### Departamento de Distribución, Mantenimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado – Control de Perdidas

#### Formato 01 Continuidad del Servicio de Agua Potable al 31 marzo 2025

Localidad/Sector	Reservorios	Zona	Horas de Abastecimiento de Agua Potable	Delimitación Geográfica
Puerto Maldonado	R1, R2	Alta	23.86	La Joya, Elmer Faucett, Kurt Ness, Cono Norte, UNAMAD, Los Olivos, AA.HH Los Camineros, Torrechayoc, Acomainos, 8 de Octubre, Mercado Tres de Mayo, Av. Tambopata
	R1, R2	Media	24.0	Centro de la ciudad, Santa Rosa, Los Castaños, Barrio Magisterial, AH Madre de Dios, AH Milagros, AH San Isidro, AH Miraflores, AH Huerto Familiar, Las Palmeras, AH Dos de Mayo.
	R1, R2	Baja	23.98	Pueblo Viejo, Barrio Nuevo
El Triunfo	R3	Alta	21.91	Upis Continental, Villa Mercedes, Santos Kaway, Nadine Heredia
		Media		
		Baja		

Al primer trimestre del año 2025 el abastecimiento del servicio de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado fue de 23.94 horas al día en promedio. La meta de la continuidad establecida en el estudio tarifario 2023-2027 para el año 2025 es de 24 horas/diarias por lo que se alcanzó el 99.77% de la meta.

En la localidad del Triunfo el abastecimiento diario de agua potable fue de 21.91 horas al día. La continuidad del servicio de agua potable en el Triunfo está limitada por la oferta de agua producida, limitados por factores como la fuente subterránea (seis pozos) y la capacidad de producción de la planta de tratamiento con

una capacidad de 22 l/s litros/segundo.

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 AL SEGUNDO TRIMESTRE**

**Departamento de Distribución, Mantenimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado – Control de Perdidas**

**Formato 01  
Continuidad del Servicio de Agua Potable  
al 30 junio 2025**

Localidad/Sector	Reservorios	Zona	Horas de Abastecimiento de Agua Potable	Delimitación Geográfica
Puerto Maldonado	R1, R2	Alta	23.53	La Joya, Elmer Faucett, Kurt Ness, Cono Norte, UNAMAD, Los Olivos, AA. HH Los Camineros, Torrechayoc, Acomainos, 8 de Octubre, Mercado Tres de Mayo, Av. Tambopata
	R1, R2	Media	24.00	Centro de la ciudad, Santa Rosa, Los Castaños, Barrio Magisterial, Bernedo, AH Madre de Dios, AH Milagros, AH San Isidro, AH Miraflores, AH Huerto Familiar, Las Palmeras, AH Dos de Mayo.
	R1, R2	Baja	23.99	Pueblo Viejo, Barrio Nuevo
El Triunfo	R3	Alta	21.54	Upis Continental, Villa Mercedes, Santos Kaway, Nadine Heredia
		Media		
		Baja		

Al segundo trimestre del año 2025 el abastecimiento del servicio de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado fue de 23.84 horas al día en promedio acumulado. La meta de la continuidad establecida en el estudio tarifario 2023-2027 para el año 2025 es de 24 horas/diarias por lo que se ha alcanzado el 99.32% de la meta en continuidad del servicio.

En la localidad del Triunfo el abastecimiento diario de agua potable fue de 21.54 horas al día. La continuidad del servicio de agua potable en el Triunfo está limitada por la oferta de agua producida, limitados por factores como la fuente subterránea (seis pozos de poca profundidad) y la capacidad de producción de la planta de tratamiento con una capacidad de 22 l/s litros/segundo.

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 AL TERCER TRIMESTRE

### **Departamento de Distribución, Mantenimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado – Control de Perdidas**

#### **Formato 01 Continuidad del Servicio de Agua Potable al 30 setiembre 2025**

<b>Localidad/Sector</b>	<b>Reservorios</b>	<b>Zona</b>	<b>Horas de Abastecimiento de Agua Potable</b>	<b>Delimitación Geográfica</b>
Puerto Maldonado	R1, R2	Alta	22.90	La Joya, Elmer Faucett, Kurt Ness, Cono Norte, UNAMAD, Los Olivos, AA.HH Los Camineros, Torrechayoc, Acomainos, 8 de Octubre, Mercado Tres de Mayo, Av. Tambopata
	R1, R2	Media	24.00	Centro de la ciudad, Santa Rosa, Los Castaños, Barrio Magisterial, AH Madre de Dios, AH Milagros, AH San Isidro, AH Miraflores, AH Huerto Familiar, Las Palmeras, AH Dos de Mayo.
	R1, R2	Baja	23.99	Pueblo Viejo, Barrio Nuevo
El Triunfo	R3	Alta	21.59	Upis Continental, Villa Mercedes, Santos Kaway, Nadine Heredia
		Media		
		Baja		

Al tercer trimestre del año 2025 el abastecimiento del servicio de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado fue de 23.63 horas al día en promedio. La meta de la continuidad establecida en el estudio tarifario 2023-2027 para el año 2025 es de 24 horas/diarias por lo que se ha alcanzado el 98.47% de la meta en continuidad del servicio.

En la localidad del Triunfo el abastecimiento diario de agua potable fue de 21.59 horas al día. La continuidad del servicio de agua potable en el Triunfo sigue limitada por la oferta de agua producida, limitados por factores como la fuente subterránea (seis pozos de poca profundidad – 30 a 50metro) y la capacidad de producción de la planta de tratamiento con una capacidad de 22 l/s litros/segundo.

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 AL CUARTO TRIMESTRE

### **Departamento de Distribución, Mantenimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado – Control de Perdidas**

#### **Formato 01 Continuidad del Servicio de Agua Potable al 31 de diciembre 2025**

Localidad/Sector	Reservorios	Zona	Horas de Abastecimiento de Agua Potable	Delimitación Geográfica
Puerto Maldonado	R1, R2	Alta	22.91	La Joya, Elmer Faucett, Kurt Ness, Cono Norte, UNAMAD, Los Olivos, AA.HH Los Camineros, Torrechayoc, Acomainos, 8 de Octubre, Mercado Tres de Mayo, Av. Tambopata
	R1, R2	Media	24.0	Centro de la ciudad, Santa Rosa, Los Castaños, Barrio Magisterial, AH Madre de Dios, AH Milagros, AH San Isidro, AH Miraflores, AH Huerto Familiar, Las Palmeras, AH Dos de Mayo.
	R1, R2	Baja	23.99	Pueblo Viejo, Barrio Nuevo
El Triunfo	R3	Alta	21.31	Upis Continental, Villa Mercedes, Santos Kaway, Nadine Heredia
		Media		
		Baja		

Al cuarto trimestre del año 2025 el abastecimiento del servicio de agua potable en la ciudad de Puerto Maldonado fue de 23.63 horas al día en promedio. La meta de la continuidad establecida en el estudio tarifario 2023-2027 para el año 2025 es de 24 horas/diarias por lo que se ha alcanzado el 98.47% de la meta en continuidad del servicio.

En la localidad del Triunfo el abastecimiento diario de agua potable fue de 21.59 horas al día. La continuidad del servicio de agua potable en el Triunfo sigue limitada por la oferta de agua producida, limitados por factores como la fuente subterránea (seis pozos de poca profundidad – 30 a 50metro) y la capacidad de producción de la planta de tratamiento con una capacidad de 22 l/s litros/segundo.